

TILLSTÅND TILL HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

David Gårsjö
DANMAT konsulter AB

DANMAT

DANMAT

Ditt konsultföretag inom gasteknik, miljöteknik och riskhantering

Riskutredningar
Explosionsskydds-
dokument
Besiktningar

Upphandling
Projektledning
Tillstånd

Föreståndarkurs
bio- & deponigas,
fordonsgas och
tankstationer

Läcksökning
Emissionsmätningar
Metanmätning

Biogas
Deponigas
Fordonsgas
LNG/LBG
Vätgas

Det är vi som är konsulter på **DANMAT**



Peter Svensson



Mariana Fridfjell



David Gårsjö

DANMAT

info@danmat.se • www.danmat.se

TILLSTÅND BRANDFARLIG VARA



TILLSTÅND BRANDFARLIG VARA

- Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE
- Volymen avgör (MSBFS 2013:3)
- Allt ska med (nästan)!



KRAV VID TILLSTÅND

- Föreståndare
- Kompetens
- Riskutredning

- Tekniska krav gäller alltid!



DOKUMENTATION

- Verksamhetsbeskrivning
- Kartor och ritningar
- Riskutredning
- Explosionsskyddsdokument (ATEX)
- Drift- och underhållsinstruktioner



Kontroll av
planerad
anläggning

Kontroll av
färdig
anläggning

Kontroll av
anläggning
under drift



LBE

tillstånd

avsyning

tillsyn



PBL

bygglov

slutbesked



MB

tillstånd

tillsyn

NYA TILLSTÅNDSFÖRESKRIFTER 2013

- Biogasanläggningar
 - Tidigare undantagna (i vissa fall)
- Gasnät upp till 4 bar
 - Undantag till och med lågan
 - Hanteringsföreskrifterna (MSBFS 2020:1):

18 § Ett nätbolag får distribuera brandfarlig gas med drifttryck upp till och med 4 bar övertryck i rörledning till annan förbrukare endast om nätbolaget är förvissat om att förbrukarens anordning för brandfarlig gas är inrättad på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för brand och explosion.

Allmänna råd

Kravet bör uppfyllas genom att anordningen kontrolleras enligt kapitel 15 i Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN.

DANMAT

UPPDATERINGAR I TILLSTÅNDSKRAVEN

- Personer med inflytande (2020)
- Undantag för gasinstallationer i fordon (2023)

