

Remissvar

Datum 2025-10-09

Diariennr MSB 2025-07472

1 (2)

Förslag till MSB:s föreskrifter om utformning av tillstånd för hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor

Remissinstans Energigas Sverige
Adress Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm
Epostadress mattias.hanson@energigas.se

Synpunkter på förslaget till föreskrifter/allmänna råd

Avsnitt, kapitel, § etc	Kommentar	Förslag till ny text								
§ 3	Det finns verksamheter där det är svårt eller omöjligt att ange en specifik volym för hantering av brandfarliga varor, exempelvis vid diffusa gasvolymmer i rörsystem eller produktion av gas i deponier och biogasanläggningar. För dessa verksamheter är det svårt eller omöjligt att ange en specifik volym på ett meningsfullt sätt. Vi anser att det i dessa fall skall räcka att ange att volymen överstiger gränsen för när undantag för tillstånd gäller. Se exempel nedan: Tillståndets omfattning: <table><tr><td>Typ av brandfarlig vara</td><td>Volymmängd</td><td>Klass</td><td>Förvaringsplats</td></tr><tr><td>Deponigas</td><td>Över 250 liter</td><td>Gas</td><td>I rörledningssystem</td></tr></table>	Typ av brandfarlig vara	Volymmängd	Klass	Förvaringsplats	Deponigas	Över 250 liter	Gas	I rörledningssystem	
Typ av brandfarlig vara	Volymmängd	Klass	Förvaringsplats							
Deponigas	Över 250 liter	Gas	I rörledningssystem							

Allmänt råd till § 3	Det saknas motiv till texten om vätgas i det allmänna rådet till 3§. Följaktligen är det allmänna rådet både oproportionerligt och diskriminerande mot vätgas. Energigas Sverige anser att den texten ska strykas. Samma bör rimligen även gälla för acetylen, men eftersom det inte är en gas inom Energigas Sveriges verksamhetsområde driver vi inte den frågan.				Energigas Sverige föreslår att följande text stryks: ”Tillåten mängd av vätgas respektive acetylen bör anges särskilt.”

Synpunkter på konsekvensutredningen

Synpunkten avser avsnitt, kapitel, § etc	Synpunkter om vad som är fel, vad det borde stå istället och varför