

Diarienummer: 2026–212364

Johan Laurell
johan.laurell@energigas.se

Energimyndigheten
registrator@energimyndigheten.se
viktor.ahlberg@energimyndigheten.se

Stockholm den 31 augusti 2026

Remiss gällande förslag till ny föreskrift avseende Leverans av fordonsgas och vätgas

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till ny föreskrift. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Energimyndighetens remiss den 10 juli 2026.

Energigas Sverige välkomnar ambitionen med en ny föreskrift avseende statistiken för leveranser av fordonsgas och vätgas och är positiva till den föreslagna utformningen av blankett.

Energigas Sverige har dock några synpunkter på den föreslagna blanketten:

Tabellen där Nm^3 skall anges för komprimerad gas kan utgå då hanterade mängder gas vanligtvis anges i kg. Om Nm^3 ändå ska samlas in bör specifikationen för värmevärde anges för att undvika att olika energiinnehåll används.


Texten "Klarar tankstation ett ekipage med 34 meters svängradie?" i tabellen avser troligen långa ekipage, till exempel en lastbil med släp, och bör i så fall bytas ut mot "Klarar tankstation ett ekipage med 34 meters längd?" alternativt det kortare "Klarar tankstation ett 34 m ekipage?".

De insamlade uppgifterna kan även utgöra ett bra underlag för att bedöma och/eller kommunicera tankmöjligheter generellt och därför bör tabellen kompletteras med en fråga om tankstationen är publik eller ej.

Med vänliga hälsningar,



Ellenor Grundfelt
Strategichef och ansvarig styrmedel



Johan Laurell
Projektledare DriveGas