

Nya gashanteringsföreskrifter

Var är vi nu?

Carina Fredström, carina.fredstrom@msb.se

Enheten för farliga ämnen

Avd. för räddningstjänst och olycksförebyggande

Tillbakablick nya Gashanteringsföreskrifter

2011	Arbetet startade
2017 juni	Första remissen gick ut
2017 dec	Uppstart Samverkansgrupp LBE med Rtj
2018 maj	Återuppstart av arbetet på MSB
2019 feb	Andra remissen gick ut
2019 april	ca 70 remissvar
2019 juli	<i>Beslut???</i>
2020 jan	<i>Ikraftträdande???</i>

Inkomna remissynpunkter

- Bra synpunkter på vad som behöver ändras
- Bra indikation på vad som behöver bli tydligare
- Många saker förtydligas redan i handböcker, kan utvecklas
- Bra indikation vad som behöver tas upp i information och utbildningar

Nyheter i föreskriftsförslaget

- Nu ett komplett förslag
- Krav i många fall kompletterade med allmänna råd
- Allmänna råd - MSB:s rekommendation för hur kravet bör uppfyllas
- De allmänna råden står i direkt anslutning till kraven
- Två nya handböcker

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Allmänna hanteringskrav

3 kap. Lösa behållare

4 kap. Gascisterner och gasklockor

5 kap. Rörledningar

6 kap. Slangledningar

7 kap. Särskilda krav vid hantering av acetylen

8 kap. Undantag i enskilda fall

Bilaga 1 Placering av lösa behållare, gascisterner med gasol, gasklockor och rötammare

Bilaga 2 Förbuds- och varningsskyltar

Allmänna råd om krav på utredning och föreståndare

Referenser till anvisningar mm i allmänna råd

Kostnadsmässiga och administrativa problem att alltid ha rätt versioner av anvisningar, standarder och normer

MSB anser det rimligt att sökanden vid behov bifogar underlag som åberopas i tillståndsansökan.

Allmänna råd bör inte referera till vad en branschorganisation tycker är lämpligt

MSB har insyn i och följer revideringsarbetet med de anvisningar som refereras till.

Kan komma att omprövas om det visar sig att det inte fungerar som avsett.

Brandteknisk avskiljning

Ifrågasätter om EIXX är ett bra mått på säkerheten när det är tryckbärande anordningar som ska skyddas.

Avser ge en tidsfrist för att en brand som hotar upplaget ska hinna släckas.

Måttet har länge använts,
inget bättre alternativ,
arbete har initierats för att utreda om det finns något bättre mått.

Produktkrav och dubbel-regleringar

Innehåller § som kan tolkas som produkt- eller konstruktionskrav för tryckbärande anordningar	Vissa § innebär dubbel-reglering av AV:s föreskrifter om Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
MSB avsikt är att det är hantering av brandfarlig vara som omfattas och inte produkt- och konstruktionskrav.	MSB:s tillämpningsområde är bredare; även icke-yrkesmässig hantering, och omfattar kontroller < 0,5 bar
MSB ser över vilka korrigeringar som behöver göras. För vid behov dialog med Arbetsmiljöverket.	

6 kap. 4 § Slangedningar

Slangedningar får inte vara förlagda i mark eller vara inbyggda inuti väggar, tak eller golv.

Önskar undantag för att ansluta LNG-cistern till dispenser på tankö för tankning av tunga fordon med **flytande metan** via markförlagd stålslang eller slang i kulvert.

Önskar även undantag för dubbelmantlad slang i mark för **gasol i vätskefas**.

MSB kommer att beakta önskemålet närmare.

9 § LBE

- En föreståndare har till uppgift **att verka för** att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.
- En tillståndshavare ska se till att en föreståndare **ges de befogenheter** och möjligheter i övrigt **som behövs för att** han eller hon **ska kunna fullgöra sina uppgifter**.

Viktigt att tänka på

- Föreståndaren ska *verka för* säkerheten
- Hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i verksamheten ska vara tydligt och dokumenterat
- Tillståndshavaren kan alltså välja hur mycket ansvar /beslutsbefogenheter som ska läggas över.
- Föreståndarens roll kan vara enbart reviderande
- Föreståndaren gör de arbetsuppgifter hen är satt att utföra och ska ha de befogenheter som behövs för de arbetsuppgifterna
- Rapporteringsvägar för avvikelser bör vara tydliga
- Viktigt att avvikelser rapporteras uppåt

Allmänna råd till 9 § LBE

En föreståndare för hantering av brandfarlig gas bör ha kunskap om

- **hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i verksamheten**
- de brandfarliga varornas egenskaper och risker
- den lagstiftning som är relevant med avseende på risken för brand och explosion
- villkor i tillståndet
- anläggningens uppbyggnad, funktion och drift, och
- dokumentation som är relevant för hanteringens säkerhet.

Hanteringens omfattning och komplexitet bör avgöra hur djupa kunskaper inom de olika områdena som krävs.

Tack för uppmärksamheten



Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap